



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСиПБ)

П Р И К А З

4 октября 2024 г.

№ 27-08-543/24

**О внесении изменений в приказ Департамента ГОЧСиПБ
от 14 октября 2022 г. № 27-08-598/22**

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2022 г. № 2057-ПП «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны», в целях предоставления услуги по подключению (отключению) объектовых систем передачи извещений о пожаре к Централизованной автоматизированной системе передачи извещений о пожаре **приказываю:**

1. Внести изменения в приказ Департамента ГОЧСиПБ от 14 октября 2022 г. № 27-08-598/22 «Об утверждении Регламента выдачи ГБУ «Система 112» акта о подключении объекта оснащения к Централизованной автоматизированной системе передачи извещения о пожаре» (далее – приказ):

1.1. В пункте 4.19 приложения к приказу слова «с момента» заменить словами «, следующего за днем».

1.2. В пункте 5.3 приложения к приказу слова «strelec@mos.ru» заменить словами «GBU112@bez.mos.ru».

1.3. Приложение к приказу дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6. Порядок изменения сведений об объекте оснащения.

6.1. Собственник объекта оснащения вправе внести изменения в регистрационные данные ОСПИ путем направления обращения в ГБУ «Система 112» с приложением подтверждающих документов на адрес электронной почты GBU112@bez.mos.ru или через электронную форму в виде сканированного документа в формате *.pdf в личном кабинете уполномоченного представителя объекта оснащения на официальном сайте ГБУ «Система 112». Срок внесения изменений - не более 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации обращения в ГБУ «Система 112.».



1.4. Приложение 1 к Регламенту выдачи ГБУ «Система 112» акта о подключении объекта оснащения к Централизованной автоматизированной системе передачи извещения о пожаре приложения к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.5. Приложение 4 к Регламенту выдачи ГБУ «Система 112» акта о подключении объекта оснащения к Централизованной автоматизированной системе передачи извещения о пожаре приложения к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Начальнику Управления связи, информационных технологий и оповещения Департамента ГОЧСиПБ обеспечить размещение настоящего приказа на странице Департамента ГОЧСиПБ на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящий приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента ГОЧСиПБ Сченсновича В.С.

Руководитель Департамента ГОЧСиПБ

Ю.Н.Акимов

Внесение изменения в приложение к приказу Департамента ГОЧСиПБ
от 14 октября 2022 г. № 27-08-598/22

Приложение 1
к Регламенту выдачи ГБУ «Система 112»
акта о подключении объекта оснащения к
Централизованной автоматизированной системе
передачи извещения о пожаре

(Форма)

Директору ГБУ «Система 112»

Заявление
на подключение объектовой системы передачи извещений о пожаре к
Централизованной автоматизированной системе передачи извещений о пожаре

Город Район Индекс
Поселение/деревня (для ТиНАО) Административный округ
Улица Дом Строение Корпус Литера

Полное наименование, организационно-правовая форма объекта защиты	
ИНН объекта защиты	
Объект реновации (да/нет)	
Объект строительства, капитального ремонта, реконструкции (да/нет)	
Мобильный/стационарный телефон круглосуточный (при наличии круглосуточного поста охраны) объекта защиты	
Адрес электронной почты объекта защиты	
ФИО и телефон уполномоченного представителя объекта защиты	
Наименование организации, осуществляющей обслуживание объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» *	
ИНН организации, осуществляющей обслуживание объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» *	

Телефон обслуживающей организации, осуществляющей обслуживание объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» *	
Наименование организации, осуществляющей монтаж и пуско-наладочные работы объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	
Телефон организации, осуществляющей монтаж и пуско-наладочные работы объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	
ИНН организации, осуществляющей монтаж и пуско-наладочные работы объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»	
Номер присвоенный объектовой станции / номер пультовой станции	
Наличие резервного канала связи для передачи извещений о возникновении пожара	
Идентификатор резервного канала	
Дата выдачи и номер технических требований к оборудованию, установленному на объекте защиты для передачи сигналов от автоматических систем пожарной защиты на ПАК «Стрелец-Мониторинг»	
Ведомственная принадлежность (Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства (органы исполнительной власти РФ). Министерства, департаменты, комитеты, агентства, управления, службы, инспекции органов исполнительной власти субъекта РФ)	
Функциональное назначение объекта защиты	
Количество зданий, сооружений и других строений, входящих в объект защиты	

Иная информация

--

Прилагаемые документы

--

Подпись Руководителя объекта защиты

_____ / _____ /
 М.П. (И.О.Фамилия)
 « ____ » _____ 20 ____ г.

* Графы для объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и реновации не заполняются

Внесение изменения в приложение к приказу Департамента ГОЧСиПБ
от 14 октября 2022 г. № 27-08-598/22

Приложение 4
к Регламенту выдачи ГБУ «Система 112»
акта о подключении объекта оснащения к
Централизованной автоматизированной системе
передачи извещения о пожаре

(Форма)

АКТ
проверки подключения объектовой системы передачи извещений о пожаре к централизованной
автоматизированной системе передачи извещений о пожаре
№ _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Адрес объекта _____

Округ, район _____

Тип устройства	ОСПИ	ключ	Номер станции	№ станции / № пульты (округа)
Резервный канал		да/нет	Идентификатор	

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Заявителя
в лице _____

(должность, организация, фамилия, инициалы)

представитель ГБУ «Система 112»
в лице _____

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения проверки работоспособности подключения ОСПИ к ЦАСПИ, были проверены следующие параметры:

ПАРАМЕТР ПРОВЕРКИ ¹	ОСПИ	
	ДА	НЕТ
Проверка системы в рамках данного выезда	☐	☐
Наличие действующих Технических требований	☐	☐
Реализация Технических требований в полном объеме ¹	☐	☐
Наличие паспортов и сертификатов на оборудование	☐	☐
Наличие проектной документации	☐	☐
Обеспечение средствами СПИ поступления и отображения извещения о возникновении пожара в едином дежурно-диспетчерском центре реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы в случае отсутствия электропитания г. Москва в течение как минимум 24 (двадцати четырех) часов	☐	☐

Наличие резервного канала	☐	☐
ПАРАМЕТР ПРОВЕРКИ¹	УДОВЛ.	НЕ УДОВЛ.
Качество монтажных работ	☐	☐
Проверка системы во всех режимах работы	☐	☐
Проверка прохождения сигнала по основному радиоканалу (соответствие данных, скорость)	☐	☐
Проверка прохождения сигнала по резервному каналу связи (соответствие данных, скорость)	☐	☐
Дата проверки:		
Время проверки:		

Комментарии к проверке:

 (подпись)

 (Ф.И.О.)

 (подпись)

 (Ф.И.О.)

¹ При наличии отступлений при реализации Технических требований, необходимо указать данные отступления в графе «Комментарии к проверке».